



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ",

Место нахождения: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д.15,

ОГРН: 1026900516390, Номер телефона: +7 4822777980, Адрес электронной почты: tver@dkc.ru

В лице: Руководителя отдела по сертификации Галаховой Екатерины Сергеевны, действующего на основании доверенности № 0472/2024/ДКС от 23.12.2024 г.

заявляет, что Воздушные автоматические выключатели серии YON pro, тип ANX, артикул ANX X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13, где:

X1 – обозначение номинального тока выключателя (А) и может принимать значения: 06-630, 08-800, 10-1000, 12-1250, 16-1600, 20-2000, 25-2500, 32-3200, 40-4000, 50-5000, 63-6300 А;

X2 – обозначение отключающей способности (кА) и может принимать значения: N (66кА при Ue=415В и 50кА при Ue=690В), H (85кА при Ue=415В и 66кА при Ue=690В), X (100кА при Ue=415В и 85кА при Ue=690В), U (160кА при Ue=415В и 120кА при Ue=690В);

X3 – обозначение габаритного размера и может принимать значения: S (ширина до 352 мм, на номинальные токи 630, 800, 1000, 1250, 1600 А), N (ширина до 470 мм, на номинальные токи 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 А), M (ширина до 550 мм, на номинальные токи 2500, 3200, 4000 А), H (ширина до 1039 мм, на номинальные токи 4000, 5000, 6300 А);

X4 – обозначение количества полюсов и может принимать значения: 3 (трёхполюсный выключатель), 4 (четырёхполюсный выключатель);

X5 – обозначение исполнения по способу установки и может принимать значения: F (стационарное исполнение), D (выкатное исполнение);

X6 – обозначение варианта подключения проводников и может принимать значения: H (заднее горизонтальное), V (заднее вертикальное);

X7 – обозначение микропроцессорного расцепителя и может принимать значения: 0 – (микропроцессорный расцепитель отсутствует), 5 (расцепитель ETA, LED – дисплей, функции LSIG + измерение тока), 6 (расцепитель ETE, LCD – дисплей, функции LSIG + измерение тока, напряжения, мощности, энергии, гармоник, функция передачи данных; 7 (расцепитель ETH, LCD – дисплей, функции LSIG + измерение тока, напряжения, мощности, энергии, гармоник, анализатор качества параметров сети, повышенная точность измерений, функция передачи данных);

X8 – обозначение моторного привода и может принимать значения: 0 (отсутствует), 1 (AC 380-440В), 2 (AC 220-230В), 3 (DC 220В), 4 (DC 110В), 5 (DC 24В);

X9 – обозначение катушки включения и может принимать значения: 0 (отсутствует), 1 (AC 380-440В), 2 (AC 220-230В), 3 (DC 220В), 4 (DC 110В), 5 (DC 24В);

X10 – обозначение независимого расцепителя и может принимать значения: 0 (отсутствует), 1 (AC 380-440В), 2 (AC 220-230В), 3 (DC 220В), 4 (DC 110В), 5 (DC 24В);

X11 – обозначение реле минимального напряжения и может принимать значения: 0 (отсутствует), 1 (AC 380-440В), 2 (AC 220-230В), 3 (DC 220В), 4 (DC 110В), 5 (DC 24В);

X12 – обозначение катушки удалённого сброса и может принимать значения: 0 (отсутствует), 1 (AC 380-440В), 2 (AC 220-230В), 3 (DC 220В), 4 (DC 110В), 5 (DC 24В);

X13 – дополнительное обозначение и может принимать значения: K – стандартный набор аксессуаров

Изготовитель: LIANGXIN ELECTRICAL (HAIYAN) CO., LTD,

Место нахождения: Китай, NO. 1799 CHANGQIAN ROAD, HAIYAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, JIAXING CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA,

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, NO. 1799 CHANGQIAN ROAD, HAIYAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, JIAXING CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA, 30.596154°, 121.011295°

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2011/65/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 08 июня 2011 г. "Об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании"

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8536209007

Серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний № 152047-24 от 13.01.2025 г., выданного испытательной лабораторией "Испытательный центр № 300 Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест»" RA.RU.21A343;

Схема декларирования: Зд

Дополнительная информация

Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Директива 2011/65/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 08 июня 2011 г. "Об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании". Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 11.2024.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 13.01.2030 включительно



Галахова Екатерина Сергеевна
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
Дата регистрации декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.11098/25
14.01.2025